



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ

152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый телефон доверия: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«1» марта 2019 г.

(дата составления акта)

« 11 » час « 30 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 12

«19» февраля 2019 г по адресу/адресам: Ярославская область, г. Ростов, ул. Дунаевского, д. 42
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверев О.А. №12 от
1 февраля 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «СТАНЦИЯ
ЮНЫХ ТУРИСТОВ» (МОУ ДО СЮТУР)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019 г с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 дней / часов
(рабочих дней / часов)

с 10 час. 00 мин. 19.02.2019 по 11 час. 30 мин. 01.03.2019

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому,
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т.
(48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Зверев О.А.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по
электронной почте организации 01.02.2019 г., а так же под роспись руководителю

(Подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

и № 2. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДыПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество, должности экспертов/ИМЯ или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ ДО СЮТУр Тарарушкин Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МОУ ДО СЮТУр расположено по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 42. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, одноэтажное, перестроенное здание, общая площадь здания 357,2 кв.м, кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание школы 5 степени огнестойкости. Электрифицировано 220В, отопление центральное. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение с _____ УСТ. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Помещения школы оборудованы АПС и СОУЭ, акт проверки от 14.02.2019 года, заключен с ООО «Интеграл» в также обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. При наличии на территории предприятия нескольких зданий - дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится краткая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	При проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации здания школы не произошло автоматическое дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.(МОУ ДО СЮТУР)	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83, п.7	Директор Тарарушкин Н.М
2	В учреждении отсутствует исполнительная документация на	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	Директор Тарарушкин Н.М

	установки и системы противопожарной защиты объекта.(МОУ ДО СЮТУР)		
3	Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности.(МОУ ДО СЮТУР)	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	Директор Тарарушкин Н.М
4	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 9	Директор Тарарушкин Н.М
5	На фасаде здания отсутствует указатель обозначающий расстояние до источника наружного противопожарного водоснабжения.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	Директор Тарарушкин Н.М
6	Руководитель организации не разместил на территории объекта знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". (МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 14	Директор Тарарушкин Н.М
7	Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 477	Директор Тарарушкин Н.М
8	Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей дату зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 477	Директор Тарарушкин Н.М
9	В административных, бытовых и производственных помещениях здания школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 6	Директор Тарарушкин Н.М
10	В подсобном помещении (помещение №6 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем),	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в)	Директор Тарарушкин Н.М

	предусмотренный конструкцией светильника(МОУ ДО СЮТУР)		
11	В помещении склада белья (помещение №27 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника(МОУ ДО СЮТУР)	Правил противопожарного режима в РФ, п. 42 (в)	Директор Тарарушкин Н.М

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

— нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДшТР по Республике Татарстан Борисозлебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич

«1» Марта 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«1» Марта 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(4832)79-09-01



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ**
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: otd.n.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

ПРОТОКОЛ № 20

об административном правонарушении

г. Ростов

(место составления протокола)

«1» марта 2019г.

(место составления протокола)

Я. Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору Новожилов Максим Валерьевич, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Тарарушкин Николай Михайлович
2. Дата и место рождения: 28.01.1950 г.р., с. Караш, Ростовского района
3. Адрес места жительства: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 156, кв. 34
4. Контактный телефон: 89036905558
5. Место работы (учебы): МОУ ДО «Станция Юных Туристов»
6. Занимаемая должность: Директор
7. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 7800 номер 318946 выдан Ростовским ГОВД Ярославской области, 15.06.2001 г.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:
Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

С «19» февраля 2019г. по «1» марта 2019г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ», расположенных по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 42. Тарарушкин Николай Михайлович являясь руководителем вышеуказанного учреждения, в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. В ходе плановой выездной проверки были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- При проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации здания школы не произошло автоматическое дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. (МОУ ДО СЮТУР, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности», ст.83, п.7):

- В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);

- Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности. (МОУ ДО СЮТУР, ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645);

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 9);

- На фасаде здания отсутствует указатель обозначающий расстояние до источника наружного противопожарного водоснабжения. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 55);

- Руководитель организации не разместил на территории объекта знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 14);

- Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей дату заряда огнетушителя с указанием месяца и года. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- В административных, бытовых и производственных помещениях здания школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 6);

- В подсобном помещении (помещение №6 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

- В помещении склада белья (помещение №27 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

2. _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ.

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

(Ф.И.О.)

(подпись свидетеля)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьей 25.1 КоАП РФ, 25.5 КоАП РФ.

Один экземпляр представления получил(а): ✓

№ 201/2017
Т.И.И.И.И.

« 1 » 20 17 года

(подпись, ФИО владельца)

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, _____, указывая на возвратной квитанции заказного письма

(сведения включаются при отказе руководителя в получении документа и при проведении мероприятий по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № _____ от _____ 20 ____ года, исх. № предприятия _____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.6 КоАП РФ от _____ 20 ____ года, регистрационный номер _____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № _____ района г. Ростова.



МЧС РОССИИ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-
ЯМСКОМУ РАЙОНАМ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152151 Ярославская область, г. Ростов,
ул. Бебеля, д. 20 «А»
тел. факс (48536) 6-12-57**

**Директору МОУ ДО «Станция
Юных Туристов»
Тарарушкину Николаю
Михайловичу**

01.03.2019 № 113 -2-7-34

на № _____ от _____

**Представление об устранении причин и
условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

Я, Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - районам Новожилов Максим Валерьевич, рассмотрев постановление № 20 о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от « 1 » марта 2019г., в виде административного штрафа в виде предупреждения, вынесенное в отношении должностного лица: Тарарушкина Николая Михайловича, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ, по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 42 требования пожарной безопасности, а именно:

- 1. При проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации здания школы не произошло автоматическое дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83, п.7);
- 2. В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);
- 3. Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности. (ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645);
- 4. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не

обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 9);

- 5. На фасаде здания отсутствует указатель обозначающий расстояние до источника наружного противопожарного водоснабжения. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 55);

- 6. Руководитель организации не разместил на территории объекта знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (Правила противопожарного режима в РФ, п. 14);

- 7. Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- 8. Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей дату заряда огнетушителя с указанием месяца и года. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- 9. В административных, бытовых и производственных помещениях здания школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Правила противопожарного режима в РФ, п. 6);

- 10. В подсобном помещении (помещение №6 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

- 11. В помещении склада белья (помещение №27 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

Установил:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате: не соблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в месячный срок, то есть до 01.04.2019 г.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
по пожарному надзору



Новожилов М.В.

охраны. (МОУ ДО СЮТУР, Ф3 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83, п.7);

- В учреждении отсутствует исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 61);

- Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности. (МОУ ДО СЮТУР, ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645);

- На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 9);

- На фасаде здания отсутствует указатель обозначающий расстояние до источника наружного противопожарного водоснабжения. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 55);

- Руководитель организации не разместил на территории объекта знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 14);

- Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей дату заряда огнетушителя с указанием месяца и года. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 477);

- В административных, бытовых и производственных помещениях здания школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 6);

- В подсобном помещении (помещение №6 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

- В помещении склада белья (помещение №27 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника. (МОУ ДО СЮТУР, Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в));

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 4.4 КоАП РФ, статьей 23.34, статьей 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2. КоАП РФ, а именно: - Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо: Тарарушкина Николая Михайловича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена

частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 61 и 7 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ)

и назначать ему административное наказание в рамках санкций по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающей наказание лицу, совершившему указанное действие (бездействие), в виде - предупреждения.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ.

Подпись



Новожилков М.В.

Копию настоящего постановления вручить



«1» марта 2019г., Тверь, ул. М.М.

Копия настоящего постановления направлена:

дата, № иск. документа, адрес направления листа оприходования, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу:

(заполняется при направлении постановления в подразделения Федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 20 от «1» марта 2019г. исполнено: __. __. 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: __. __. 20__ г. Иск. № _____



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ**
152151, г. Ростов, ул. Бобеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: and.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый телефон доверия: (4852) 79-09-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
о назначении административного наказания

г. Ростов

(место составления постановления)

« 1 » марта 2019г.

(дата составления постановления)

Я, Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич, в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), рассмотрев протокол № 20 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «1» марта 2019г. установил, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Трарушкин Николай Михайлович
2. Дата и место рождения: 28.01.1950 г.р., с. Кераш, Ростовского района
3. Адрес места жительства: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартакoвская, д. 156, кв. 34
4. Контактный телефон: 89036905558
5. Место работы (учебы): МОУ ДО «Станция Юных Туристов»
6. Занимаемая должность: Директор
7. Заработная плата (иной заработок): Информация не представлена
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 7800 номер 318946 выдан Ростовским ГОВД Ярославской области, 15.06.2001 г.
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда:
Нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

С «19» февраля 2019г. по «1» марта 2019г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ», расположенных по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 42. Трарушкин Николай Михайлович являясь руководителем вышеуказанного учреждения, в соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. В ходе плановой выездной проверки были нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- При проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации здания школы не произошло автоматическое дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной

«1» марта 2019г., Тарарушкин Н.М.

(подпись)
[Handwritten signature]

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

С. Сидорович от лица Уткин, рассматривает 1 сч
в.с. Иван 01.03.2019г.

«1» марта 2019г., Тарарушкин Н.М.

(подпись)
[Handwritten signature]

К протоколу прилагаются — 1 шт. —

перечень прилагаемых документов, в том числе — 1 шт. — оригиналы документов, в отношении которых ведется производство по делу, и копии документов в соответствии с требованиями законодательства с указанием наименований, их количества, даты составления, подписи и должности составителя.

Подпись:

(лицо составившего протокол, М.П.)

Новожилов М.В.

(расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола и прилагаемых документов:

«1» марта 2019г., Тарарушкин Н.М.

(подпись)
[Handwritten signature]

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):

адрес, дата, время:

ОНДыПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Газрилов-Ямскому р-м г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а.

фамилия, имя, отчество судьи, вышестоящие суды и его адрес, наименование и адрес уполномоченного органа

в 15 часов 00 минут

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

«1» марта 2019г.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

«ОЗНАКОМЛЕН»

Тарарушкин Н.М.

фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом:

Подпись:

(лицо составившего протокол, М.П.)

Новожилов М.В.

(расшифровка подписи)

Копия настоящего протокола направлена:

(дата, № иск. документа, адрес направления, дата отправления)

№ почтового отделения и № квитанции отправления письма)



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ**
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.restov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый телефон доверия: (4852) 79-09-01

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала или, отсутствие индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 12 от «1» февраля 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.02.2019 года по 01.03.2019 года была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования **СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ**, фактически осуществляющего деятельность по адресу (а): Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 42. Общая продолжительность проверки составила 9 рабочих дней, час. 00 мин.







проверку проводил(а):






Государственный инспектор Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору - Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МОУ ДО СЮТУР Тарарушкиным Николаем Михайловичем
(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	При проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации здания школы не произошло автоматическое дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны.(МОУ ДО СЮТУР)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.83, п.7	01.10.2019	
2	В учреждении отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	01.10.2019	
3	Не согласована со структурным подразделением территориального органа МЧС России специальная программа пожарно-технического минимума обучения мерам пожарной безопасности.(МОУ ДО СЮТУР)	ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.6, 39, 53 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	01.10.2019	
4	На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в расчете не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного. (МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 9	01.10.2019	
5	На фасаде здания отсутствует указатель обозначающий расстояние до источника наружного противопожарного водоснабжения.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	01.10.2019	
6	Руководитель организации не разместил на территории объекта знаки пожарной безопасности "Курение"	Правила противопожарного режима в РФ, п. 14	01.10.2019	

	табака и пользование открытым огнем запрещено". (МОУ ДО СЮТУР)			
7	Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 477	01.10.2019	
8	Руководитель организации не нанес на одноразовые пломбы огнетушителей дату заряда огнетушителя с указанием месяца и года.(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 477	01.10.2019	
9	В административных, бытовых и производственных помещениях здания школы отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 6	01.10.2019	
10	В подсобном помещении (помещение №6 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в)	01.10.2019	
11	В помещении склада белья (помещение №27 по плану БТИ) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника(МОУ ДО СЮТУР)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 42 (в)	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется собственником имущества, лицом, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленного ст.6

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лица, проводившего проверку:


«18 марта 2019 г.»
М.П.*

Государственный инспектор Ростовского,
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов
Ярославской области по пожарному надзору -
Новожиллов Максим Валерьевич

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченной и представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18 марта 2019 г.»



(подпись)

Оригинал данного документа расположен в КНД № _____